



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	540	720					1980
CURRENT(A)	6.5	4.9	6.5					6.5
LOAD(VA)	R	720						720
	S		540					540
	T			720				720
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx3	插座 180VAx4	紅磁鐵控制盤	避障逃生電源	SPARE	SPARE	L:1.98KVA

客戶 冠益工程行
CUSTOMER:

核准 審核 設計 繪圖
APPROVED BY: CHECKED BY: DESIGNED BY: DRAWER:

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 修正摘要
REV SUMMARY

日期 圖名
DATE TITLE: 系統單線圖

用途 笠豐食品有限公司廠房新建工程
USER:

設計課 設計課 設計課 設計課
洪志勇 謝啓彥 阮家豪 阮家豪

工號 規劃日期
WORKING NO.: 112050402 DATE: 112年05月16日

比例
SCALE: 1:30

圖號 版次
DWG. NO.: A05 REV: A

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

案號 比例
DRAWING NO.: SCALE: 1:30

張數
SHEET NO.: /