



CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	20000	35000
CURRENT(A)	22.8	30.4	53.0
LOAD(VA)	R	5000	6666
	S	5000	6667
	T	5000	6667
LOAD NAME	消防泵 15HP	泡沫泵 20HP	P:35HP

客戶 冠益工程行  
CUSTOMER:

核准 審核 設計 繪圖  
APPROVED BY: CHECKED BY: DESIGNED BY: DRAWER:

**星華機電股份有限公司**  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
CHAN-HUA  
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 修正摘要  
REV SUMMARY

日期 圖名  
DATE TITLE: 系統單線圖

用途 笠豐食品有限公司廠房新建工程  
USER:

設計課 設計課 設計課 設計課  
洪志勇 謝啓彥 阮家豪 阮家豪

工號 規劃日期  
WORKING NO.: 112050402 DATE: 112年05月16日

圖號 版次  
DWG. NO.: A03 REV: A

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

案號 比例  
DRAWING NO.: SCALE: 1:30

張數  
SHEET NO.: /