



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	900	900	900			360	540	4500
CURRENT(A)	8.2	8.2	8.2	8.2			3.3	4.9	16.4
LOAD(VA)	R	900						540	1440
	S			900	900				1800
	T	900					360		1260
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx5	插座 180VAx5	插座 180VAx5	避難逃生電源	SPARE	RRA1	RRA2	L:4.5KVA

客戶 冠益工程行

用途 笠豐食品有限公司廠房新建工程

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

**星華機電股份有限公司**  
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
 TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140  
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 112050402 規劃日期 DATE: 112年05月16日  
 案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:30

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A06	版次 REV: A
張數 SHEET NO.:	/	