



合計(KVA) 24.400

負載	EP3B02A PANEL	EP3B03A PANEL	SP	SP	SP	SP	
燈(KVA)	0.000	0.000					0.000
力(HP)	18.500	5.900					24.400
熱(KW)	0.000	0.000					0.000

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司 用途 USER: 為升電裝—彰化福興新生段廠辦 新建工程(K棟)	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: (1F)系統單線圖	
	<input type="checkbox"/> 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡		設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112052602	規劃日期 DATE: 112年07月19日		
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20			張數 SHEET NO.: /	