


負載說明

負載	(既設)	MP3A (增設)	MP4A (增設)	總計
TR(KVA)	4750	1500	1500	7750.000
燈(KVA)	385.610	200.300	218.300	804.210
力(HF)	2897.300	1129.000	1156.000	5182.300
熱(KW)	610.000	20.000	19.000	649.000
合計(KW)	3892.910	1349.300	1393.300	6635.510

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司  用途 USER: 彰化為升電裝工業四期廠房新建工程 K棟	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖
	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 張逸凡		工號 WORKING NO.: 112052602	規劃日期 DATE: 112年06月14日	案號 DRAWING NO.:	圖號 DWG. NO.: HA01
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		家號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:25	圖號 DWG. NO.: HA01		張數 SHEET NO.: /	

LBS4

FROM  
既設電源



盤內照明

加熱器

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>廣華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:
	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 張逸凡		工號 WORKING NO.: 112052602	規劃日期 DATE: 112年06月14日		
用途 USER: 彰化為升電裝工業四期廠房新建工程 K棟	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30				張數 SHEET NO.: /