



合計(kVA) 8.630

負載	弱電插座 (機櫃)PS	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx1 10VAx1	插座 1.5KVA	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	SP	SP	SP	SP	燈 力 熱	8.630 0.000 0.000
AN(KVA)	1.000			0.720			0.360			0.360			0.360								3.160
BN(KVA)		0.720			0.550			0.360		0.360			0.360								2.170
CN(KVA)			0.720			1.500			0.360			0.360		0.360							3.300

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY: 設計課 阮家豪	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 張逸凡	繪圖 DRAWER: 設計課 黃竣清	 中華機械電器股份有限公司 CHAN-HUA TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: (1F)系統單線圖	
用途 USER: 為升電裝一彰化福興新生段廠辦 新建工程(K棟)	<input type="checkbox"/> 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)					工號 WORKING NO.: 112052602	規劃日期 DATE: 112年07月19日			圖號 DWG. NO.: LA05
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.: /