



負載		照明 1KVA	照明 1KVA	照明 1KVA	照明 1KVA	飲水機 1KW	SP (FOR FIRE)	SP (FOR FIRE)	SP (FOR HVAC)	丁梯消防照明	消防照明	SP	SP	燈: 力: 熱:	4.000 0.000 1.000
AN(KVA)		1.000			1.000										2.000
BN(KVA)			1.000			1.000									1.000
CN(KVA)				1.000											1.000
合計(KVA)														5.000	

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(B1F)系統單線圖			
用途 USER:	為升電裝一彰化福興新生段廠辦 新建工程(L棟)				設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.:	112052612	規劃日期 DATE:	112年07月31日	圖號 DWG. NO.:	LA01	版次 REV:	A
					<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)				案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:	1:20	張數 SHEET NO.:	/		