



合計(KVA) 88.000

負載	L4AB1A PANEL	L4AB1B PANEL	L4A01A PANEL	L4A01B PANEL	L4A02A PANEL	L4A02B PANEL	L4A03A PANEL	L4A03B PANEL	L4A04A PANEL	SP	SP	SP	
燈(KVA)	4.000	4.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000				36.000
力(HP)	0.000	0.000	18.000	5.000	0.000	1.000	0.000	9.000	0.000				33.000
熱(KW)	1.000	0.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000				19.000

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司

用途 USER: 為升電裝—彰化福興新生段廠辦
新建工程(L棟)

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

設計課 阮家豪
設計課 阮家豪
設計課 張逸凡
設計課 黃竣清

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

CH 華華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 112052612 規劃日期 DATE: 112年07月31日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:20

版次 REV

修正摘要 SUMMARY

日期 DATE

圖名 TITLE: (1F)系統單線圖

圖號 DWG. NO.: LA04 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /