



T.B.
監控端子
請參照
I/O表

負載	緊急排放泵 15HP	污水坑 液位	緊急排放泵 15HP	污水坑 液位	緊急排放泵 15HP	污水坑 液位	緊急排放泵 15HP	污水坑 液位	SP	SP	
燈(KVA)											0.000
力(HP)	15.000		15.000		15.000		15.000				60.000
熱(KW)											0.000

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CH 華華電機股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(B1F)系統單線圖	
用途 USER:	為升電裝一彰化福興新生段廠辦 新建工程(L棟)	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112052612	規劃日期 DATE: 112年07月31日			圖號 DWG. NO.: LA02	版次 REV: A	
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20			張數 SHEET NO.: /		



運轉狀態

X1

X2

MC

過載狀態

X3

X4

RY

T0 監控

TB	E1
TB	E2
TB	E3
TB	E4
TB	

TB	X1
TB	X2
TB	X3
TB	X4
TB	

液位控制器 61F-G2
浮球外接端子



客 戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	 CHAN-HUA TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號		版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE	圖 名 TITLE: 系統控制圖	
用 途 USER: 為升電裝一彰化福興新生段廠辦 新建工程(L棟)		<div>設計課</div> <div>阮家豪</div>	<div>設計課</div> <div>阮家豪</div>	<div>設計課</div> <div>張逸凡</div>	<div>設計課</div> <div>黃竣清</div>	工 號 WORKING NO.: 112052612		規劃日期 DATE: 112年07月19日				圖 號 DWG. NO.: LC03	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:20				張 數 SHEET NO.: /	