



負載	弱電插座 (機櫃LPS)	插座 180Vx4	插座 180Vx1 10Vx1	插座 1.5KVA	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx1	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx1	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx2	插座 180Vx2	SP	SP	燈 力 熱	
																						8.270
AN(KVA)	1.000			1.500			0.360			0.360			0.360			0.360						3.940
BN(KVA)		0.540			0.360			0.360			0.360			0.360			0.360					2.340
CN(KVA)			0.550			0.360			0.360			0.360			0.360			0.360				1.990
合計(KVA)																					8.270	

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:		版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(3F)系統單線圖			
用途 USER:	為升電裝一彰化福興新生段廠辦 新建工程(L棟)				設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.:	112052612	規劃日期 DATE:	112年07月31日	圖號 DWG. NO.:	LA11	版次 REV:	A
					<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:				比例 SCALE:	1:20	張數 SHEET NO.:	/		