



負載	弱電插座 (機櫃LPS)	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx2	插座 180VAx1	插座 180VAx3	插座 180VAx1	插座 180VAx2	插座 180VAx1	插座 180VAx1	插座 180VAx1	插座 1.5KVA	SP	SP	SP	SP	SP	合計(KVA)	燈 力 熱		
AN(KVA)	1.000			0.360				0.360			0.180			0.180									5.860	0.000	
BN(KVA)		0.360			0.360				0.360			0.360			0.360	1.500							2.080	0.000	
CN(KVA)			0.360			0.360				0.720			0.180			0.360								1.980	

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(B1F)系統單線圖	
用途 USER:	為升電裝—彰化福興新生段廠辦 新建工程(L棟)				設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.: 112052612	規劃日期 DATE: 112年07月31日			圖號 DWG. NO.: LA03	版次 REV: A
					<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.: /	