



負載	照明 1KVA	照明 1KVA (停車棚)	照明 1KVA (停車棚)	照明 1KVA (停車棚)	照明 1KVA (停車棚)	插座 1KVA (220V)	插座 1KVA (220V)	插座 1KVA (220V)	負壓風扇 0.5HP	負壓風扇 0.5HP	電動門 1HP	電動門 1HP	R4A01C PANEL	SP (FOR FIRE)	消防照明	SP	SP	合計(KVA)	燈 11.800 力 3.000 熱 0.000
AN(KVA)	1.000			1.000			1.000			0.500			1.000						4.500
BN(KVA)		1.000			1.000			1.000			1.000		1.900						5.900
CN(KVA)			1.000			1.000			0.500		1.000		0.900						4.400

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>華華機械電器股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	(1F)系統單線圖			
用途 USER:	為升電裝一彰化福興新生段廠辦 新建工程(MN棟)				設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.:	112052622	規劃日期 DATE:	112年08月3日	圖號 DWG. NO.:	LA01	版次 REV:	A
			<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM:	釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:		1:20		張數 SHEET NO.:	/				