


回路編號	MCCB_2	MCCB_3	MCCB_4	MCCB_5	合計
功率/馬力 VA(HP)	45KW	15KW	SP	SP	60kW
R相(W)	15000	5000	SP	SP	20000
S相(W)	15000	5000	SP	SP	20000
T相(W)	15000	5000	SP	SP	20000
電流(A)	68.4	22.8			91.2
備註	Container 電池充電	EMS	設備用電源SP	設備用電源SP	

客戶 CUSTOMER:	偉昌電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	星華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖		
用途 USER:	彰化鹿港儲能設置案	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 112070701	規劃日期 DATE: 112年07月27日			圖號 DWG. NO.:	HA02	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:30				張數 SHEET NO.:	/	



客戶 CUSTOMER:	偉昌電氣工程股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統複線圖	
用途 USER:	彰化鹿港儲能設置案			設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 112070701	規劃日期 DATE: 112年07月28日	圖號 DWG. NO.:	HB04	版次 REV:	A
				<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30	張數 SHEET NO.:	/		