



CKT NO.	1	2	3	4	TOTAL
CAPACITY(VA)	366372				366372
CURRENT(A)	961.5				961.5
LOAD(VA)	RS	122124			122124
	ST	122124			122124
	RT	122124			122124
LOAD NAME	MPA	SPARE	SPARE	SPARE	P:356.372KVA (含244HP), L:10KVA

客戶 賜陞工程有限公司

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

工號 WORKING NO.: 112071201 規劃日期 DATE: 112年07月17日

修正摘要 SUMMARY

日期 DATE 圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 USER: 皇家穀堡廠房電力工程

設計課 洪志勇 設計課 阮家豪 設計課 謝啓彥 設計課 謝啓彥

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE:

圖號 DWG. NO.: HA02 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE:

圖號 DWG. NO.: HA02 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /