


304W
220/380V
TO TR 1000KVA 二次側

E-725 FLEXIBLE CONDUCTOR IN DUCT
Cu Bus Bar (80x10mm-2/P)x4




客戶 CUSTOMER:	力瑪科技股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖
用途 USER:	苗栗縣後龍鎮灣瓦段 436-2、436-5、439-3 等 3 筆地號 (智慧向)	<input checked="" type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input checked="" type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	<input checked="" type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	<input checked="" type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 112082102 案號 DRAWING NO.:	規畫日期 DATE: 112年10月12日 比例 SCALE: 1:25			圖號 DWG. NO.: A01
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)						張數 SHEET NO.: /	

3Ø4W 380/220V

R S T N


MP PANEL

NFB
3-1600-1600



盤內照明

LOAD

客戶 CUSTOMER: 力瑪科技股份有限公司 用途 USER: 苗栗縣後龍鎮灣瓦段436-2、436-5、439-3等3筆地號(智慧均)	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業25路25號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統複線圖
	<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	工號 WORKING NO.: 112082102	規劃日期 DATE: 112年10月12日		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30	圖號 DWG. NO.: HB03	張數 SHEET NO.: /