



負載名稱	插座	插座	插座	GTS1800 主機	GTS1800 主機	NFC 主機	SP	SP
負載內容								
負載容量	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	3KVA	3KVA	0.8KVA		
負載電流	0.8A	0.8A	0.8A	13.6A	13.6A	2A		
幹線負載	T=7.34KVA (19.2 A)							

客戶 CUSTOMER: 騰紘科技股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華機械電氣股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖	
用途 USER: 耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112092201	規劃日期 DATE: 112年10月31日			圖號 DWG. NO.: A12	版次 REV: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.: /	