



負載名稱	插座	插座	插座	插座	Chamber 主機	Chamber 主機	SP	SP	SP	SP
負載內容							測試專 用迴路	測試專 用迴路		
負載容量	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	7KVA	7KVA				
負載電流	0.8A	0.8A	0.8A	0.8A	18.3A	18.3A				
幹線負載	T=14.72KVA (38.6 A)									

客戶 CUSTOMER:	騰紘科技股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CH 建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112092201	規劃日期 DATE: 112年10月31日			圖號 DWG. NO.:	A19	版次 REV: A
		□ 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.:	/	