


	B3F	B2F	B1F		
負載名稱	緊急照明燈	緊急照明燈	緊急照明燈	SP	SP
負載內容	28VAX28	28VAX32	28VAX31		
負載容量	0.784KVA	0.896KVA	0.868KVA		
負載電流	3.5A	4A	3.9A		
幹線負載	T=2.548KVA ( 3.8 A)				

客 戶 CUSTOMER:		騰紘科技股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	 <b>建華機械股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號		版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE	圖 名 TITLE:		系統單線圖	
用 途 USER:		耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程		設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清	工 號 WORKING NO.: 112092201		規劃日期 DATE: 112年10月31日				圖 號 DWG. NO.: A03		版次 REV: A	
				<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DW: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:20				張 數 SHEET NO.: /			

R S T N



客戶 CUSTOMER: 騰紘科技股份有限公司		核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 <b>建華機械股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統複線圖		
用途 USER: 耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 112092201		規劃日期 DATE: 112年10月31日				圖號 DWG. NO.: B03	版次 REV: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.: /	