



負載名稱	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	自動門	弱電箱 主機	弱電箱 主機	弱電箱 主機	弱電箱 主機	弱電箱 主機	弱電箱 主機	資訊 主機	SP	SP
負載內容	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX8	R180VAX8	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX2	R180VAX3										
負載容量	0.36KVA	0.36KVA	1.44KVA	1.44KVA	0.36KVA	0.36KVA	0.36KVA	0.54KVA	0.5KVA	1KVA	1KVA	1KVA	1KVA	1KVA	1KVA	40KVA		
負載電流	3.2A	3.2A	13A	13A	3.2A	3.2A	3.2A	4.9A	4.5A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	121.5A		
幹線負載	T=51.72KVA ( 157.1A)																	

客戶 CUSTOMER:	騰紘科技股份有限公司				核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 <b>中華機械電器股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖			
用途 USER:	耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程				設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.:	112092201	規劃日期 DATE:	113年11月11日	圖號 DWG. NO.:	A28	版次 REV:	B
					<input type="checkbox"/> 保留圖			單位 單位 DM:		釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:	1:20	張數 SHEET NO.:	/	