

負載名稱	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	插座	飲水機	插座	插座	SP	SP
負載內容	R180VAX3	R180VAX6	R180VAX7	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX1	R180VAX5		R180VAX2	R180VAX2		
負載容量	0.54KVA	1.08KVA	1.26KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.18KVA	0.9KVA	1.5KW	0.36KVA	0.36KVA		
負載電流	4.9A	9.8A	11.5A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A	8.2A	13.6A	3.2A	3.2A		
幹線負載	T=6.84KVA+1.5KW (25.3 A) 總3φTR20KVA (60.7A)																					

客戶 CUSTOMER:	騰紘科技股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.: 112092201	規劃日期 DATE: 112年10月31日			圖號 DWG. NO.: A30	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	菜號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20						張數 SHEET NO.: /	


3Ø4W 110-190V

R S T N

- EB1R
- E1R
- 1R
- E1R1
- 2R2
- E3R
- 3R
- 4R
- E6R
- 6R
- R1R

NFB

- 1P10
- 1P20
- 1P30
- 1P40
- FUSE 2A*3
- 1P11
- 1P21
- 1P31



RS485 預留至端子台

RS485 預留至端子台

CT*3

- C10
- C20
- C30
- C40

LOAD

客戶 CUSTOMER: 騰紘科技股份有限公司 用途 USER: 耀登科技桃園八德廠辦大樓 新建工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	CHAN-HUA CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統複線圖	
	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃竣清		工號 WORKING NO.: 112092201	規劃日期 DATE: 112年10月31日			
	<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20		張數 SHEET NO.: /	