



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	360	720	720	570						8850
CURRENT(A)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	3.3	6.5	6.5	5.2						28.1
LOAD(VA)	R									720									3090
	S	720	720	720	720														2880
	T					720	720	720	720										2880
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx2	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx3 小燈斗 30VAx1	廣播主機	避難逃生電源	SPARE	預留二期	預留二期	L:8.85KVA

客戶 CUSTOMER:	偉昌電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	合馬家具有限公司 倉庫新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃俊維		工號 WORKING NO.: 112102702	規劃日期 DATE: 112年11月01日			圖號 DWG. NO.: A02	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:15				張數 SHEET NO.: /	