



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		21000
CURRENT(A)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9		55.1
LOAD(VA)	R	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	7000
	S	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	7000
	T	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	7000
LOAD NAME	負壓風扇 3HP	負壓風扇 3HP	負壓風扇 3HP	負壓風扇 3HP	負壓風扇 3HP	負壓風扇 3HP	負壓風扇 3HP	SPARE	P:21KVA (含21HP)

客戶 CUSTOMER: 偉昌電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	用途 USER: 合馬家具有限公司 倉庫新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡		設計課 黃俊維	工號 WORKING NO.: 112102702	規畫日期 DATE: 112年11月01日	
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:15			張數 SHEET NO.: /	