



CKT NO.	1	2	3	4	5	TOTAL
CAPACITY(VA)	3000	100				3100
CURRENT(A)	13.6	0.5				14.1
LOAD(VA)	R	1500				1500
	S	1500	50			1550
	T		50			50
LOAD NAME	空調主機 3HP	支架燈 10W-x10	SPARE	SPARE	SPARE	L:0.1KVA P:3KVA (含3HP)

客戶 CUSTOMER: 琮祐室內裝修工程有限公司

用途 USER: 東海碳中和園區

核准 APPROVED BY:

設計課
洪志勇

審核 CHECKED BY:

設計課
阮家豪

設計 DESIGNED BY:

設計課
謝啓彥

繪圖 DRAWER:

設計課
劉家文

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 112110602 規劃日期 DATE: 112年11月14日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:20

版次 REV

修正摘要 SUMMARY

日期 DATE

圖名 TITLE:

箱體圖

圖號 DWG. NO.:

A01

張數 SHEET NO.:

/

版次 REV:

A

保留圖

單位 DIM: 釐米 (mm)