



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	720	720	720			3060
CURRENT(A)	8.2	6.5	6.5	6.5			9.3
LOAD(VA)	R		720				720
	S	720					720
	T	900		720			1620
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	SPARE	SPARE	L:3.06KVA

客戶 CUSTOMER: 奕鑫電業工程有限公司 用途 USER: 梧棲漁港製冰廠興建工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	<input type="checkbox"/> 保留圖 單位 DIM: 釐米 (mm)	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥		設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 112111701	規劃日期 DATE: 113年01月10日	圖號 DWG. NO.: LA02
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.: /