


3ø4W 380-220V P.F=0.8

柴油發電機 300KW=375KVA

含過電流保護器



CKT NO.	EMP							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	
CAPACITY(WA)	1000	1000	5000	10000	10000			27000
CURRENT(A)	4.5	4.5	7.6	15.2	15.2			41.0
LOAD(WA)	R		1667	3333	3334			8334
	S	1000	1000	1667	3333	3333		9333
	T	1000		1666	3334	3333		9333
LOAD NAME	廣播主機 1000VA	受信總機 1000VA	KS P:5HP	E1FP P:10HP	E2FP P:10HP	SPARE	SPARE	L:2KVA P:25HP

CKT NO.	EMP	
	1	2
CAPACITY(WA)	28200	216000
CURRENT(A)	42.8	328.2
LOAD(WA)	R	9700
	S	8800
	T	9700
LOAD NAME	1P L:11.2KVA P:17HP	1P1 P:216HP

CKT NO.	EMP						TOTAL
	3	4	5	6	7	8	
CAPACITY(WA)	11500	500	1000	2000	6000		265200
CURRENT(A)	17.5	0.8	1.5	3.0	8.4		402.9
LOAD(WA)	R	4000	500	166	666	2334	89700
	S	3500		667	667	1833	87800
	T	4000		167	667	1833	87700
LOAD NAME	2P L:3.5KVA P:8HP	WP P:1/2HP	WP1 P:1HP	WP2 噴嘴用控制箱 P:2HP	WP3 P:6HP	SPARE	L:14.7KVA P:250.5HP

CKT NO.	MP		MP+EMP	
	9	TOTAL	TOTAL	TOTAL
CAPACITY(WA)		265200	265200	292200
CURRENT(A)		402.9	402.9	444
LOAD NAME	SPARE	L:14.7KVA P:250.5HP	L:16.7KVA P:275.5HP	

客戶 CUSTOMER:	奕鑫電業工程有限公司				中華機器電機股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:		系統單線圖	
	用途 USER:	梧棲漁港製冰廠興建工程							工號 WORKING NO.: 112111701	規劃日期 DATE: 113年01月10日	圖號 DWG. NO.: HA02	版次 REV: A
核准 APPROVED BY: [Signature] 審核 CHECKED BY: [Signature] 設計 DESIGNED BY: [Signature] 繪圖 DRAWER: [Signature]				保留圖 <input type="checkbox"/> 單位 DN: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE:						