

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	5000	5060		1672	836	3300	3300	24800
CURRENT(A)	25	23		7.6	3.8	6	15	115
LOAD(VA)	R	2500	2530		836	418	600	8550
	S	2500	2530		836	418		8000
	T						1650	8250
LOAD NAME	冷藏庫 5KVA	井水泵 5.06KVA (3HP)	互聯開關 220V (電力總盤)	擾流風扇*20台 6.67KVA / 110V (9HP)	加壓機*2台 1.672KVA (1HP)+(0.5HP) 220v 110v	全區小米插座 110V (CMC 6A/110V)	SP 110V	L:24.8KVA

客戶 CUSTOMER:	登久企業有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖			
用途 USER:	日恩企業社環控盤案	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 112112102	規畫日期 DATE: 112年11月22日			圖號 DWG. NO.:	A01	版次 REV:	A
		<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM:	釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:	1:10			張數 SHEET NO.:	/		

KWH


1ø3W 110/220V

R N T



KWH1

1ø3W 220/110V

R N T



TO JC8721 RS485



客戶 CUSTOMER: 登久企業有限公司 用途 USER: 日恩企業社環控盤案	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統複線圖
	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 112112102	規劃日期 DATE: 112年11月22日	圖號 DWG. NO.: B01	版次 REV: A
<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:10			