



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(KVA)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				3.5
CURRENT(A)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3				5.3
LOAD NAME	防火快速捲門	防火快速捲門	防火快速捲門	防火快速捲門	防火快速捲門	防火快速捲門	防火快速捲門	SP	SP	SP	

客戶 CUSTOMER:	大勝系統工程股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華機械電氣股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	宏全國際自貿廠二期3F及5F吹瓶機水、電、風工程			設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 112121501	規劃日期 DATE: 112年2月21日			圖號 DWG. NO.: LA02	版次 REV: A