



項目	MP1	MP2	MP3	MP4	總計
燈	452.45 KVA	0 KVA	0 KVA	0 KVA	452.45 KVA
力	2482.2 HP	1334 HP	1334 HP	1386.6 HP	6536.8 HP
熱	0 KW	0 KW	0 KW	0 KW	0 KW
合計	2934.65 KVA	1334 KVA	1334 KVA	1386.6 KVA	6989.25 KVA

客戶 CUSTOMER: 大勝系統工程股份有限公司 用途 USER: 宏全國際自質廠二期3F及5F吹瓶機水、電、風工程	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇 <input type="checkbox"/> 保留圖	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 謝啓彥	繪圖 DRAWER: 設計課 謝啓彥	CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. 電話: (04)23581130 傳真: (04)23581140 地址: 台中市南屯區東區 25 路 25 號 工號 WORKING NO.: 112121501 規劃日期 DATE: 112年2月21日 案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE:	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖	圖號 DWG. NO.: HA01	版次 REV: A
	張數 SHEET NO.: /										