






客戶 CUSTOMER: 華城電機股份有限公司 用途 USER: 高雄港第五櫃中心-79~81 號碼頭及櫃場改建工程	核准 APPROVED BY:  審核 CHECKED BY:  設計 DESIGNED BY:  繪圖 DRAWER:  □ 保留圖 單位DM: 釐米 (mm)	 建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號 工號 WORKING NO.: 113010601 案號 DRAWING NO.: 規劃日期 DATE: 113年04月12日 比例 SCALE:	版次 REV 修正摘要 SUMMARY	日期 DATE 圖名 TITLE: SS#3變電站單線圖(-)(79GC變電站) 圖號 DWG. NO.: CHA01 張數 SHEET NO.: / C01 版次 REV: 0
--	--	--	------------------------------	--

3ø3W 11.4kV 60HZ

CB21B21 PANEL 於線號前"★"填入1
CB21B22 PANEL 於線號前"★"填入2
CB21B23 PANEL 於線號前"★"填入3

VCB
24kV 16kA 630A
20-VP-16D

CT-3 24kV
150-75/5A
5P20 15VA
(FOR RELAY)

150-75/5A
1.0class 30VA
(FOR METER)

FROM:CB21B20
微動開關
日光燈
PANEL LIGHTING

FROM:CB21B20
35-95%RH
0-60°C
溫度開關
電熱器
100W
PANEL HEATER

FROM:CB21B20
MP1
MP2
MP3
MP10
MP20
MP30

FROM:21B2PT
CB1
CB2
V/A
V/B
VCB控制電源

VCB

50N/51N 50N/51N
50/51 50/51
PTT*1
3ø3W
X3
X16
X17
27/59
十相一體 P3U30(Schneider)
X1
RJ45 X4

PM PM5350(Schneider)
V1
V2
V3
Vn
L1
L2
I1+
I2+
I3+
I1-
I2-
I3-
E
D1+
D0-
RS485
預留至端子台

CTD
10000μf
PT輸入
AC110V
輸出
十相一體
操作電源
RS485
預留至端子台

3ø3W 11.4kV 60HZ

客戶 華城電機股份有限公司
CUSTOMER:

用途 高雄港第五櫃中心-79~81
USR: 號碼頭及櫃場改建工程

核准
APPROVED BY:

設計課
洪志勇

審核
CHECKED BY:

設計課
阮家豪

設計
DESIGNED BY:

設計課
謝啓彥

繪圖
DRAWER:

設計課
謝啓彥

□ 保留圖

單位DM: 釐米 (mm)

建華電機股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140
廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 113010601 規劃日期 113年04月12日

案號 比例

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名 SS#3變電站複線圖(79GC變電站)
TITLE: CB21B21、CB21B22、CB21B23 PANEL

圖號 CHB06

版次 0

張數 / C07

