



負載名稱	插座 180VAx6	飲水機 1500VA	PANEL 2R1	PANEL 2R2	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.08	1.5	1.98	2.16			6.72
負載分配 (KVA)	A	1.08	0.9	0.54			2.52
	B		0.72	0.72			1.44
	C		1.5	0.36	0.9		2.76
負載電流 (A)	9.8	13.6	6.0	6.6			20.4

客戶
CUSTOMER: 源晟科技工程有限公司

核准
APPROVED BY:

審核
CHECKED BY:

設計
DESIGNED BY:

繪圖
DRAWER:

CH 華華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次
REV:

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE: 2F系統單線圖

用途
USER: 彰化縣鹿港鎮鹿海段
廠房新建工程(永鑫倉儲)

設計課
阮家豪

設計課
阮家豪

設計課
張逸凡

設計課
蔡子伶

工號
WORKING NO.: 113013101

規劃日期
DATE: 113年02月21日

圖號
DWG. NO.: A04

版次
REV: A

保留圖

單位 Dim: 釐米 (mm)

案號
DRAWING NO.:

比例
SCALE: 1:25

張數
SHEET NO.:

/