



回路	1	2	3	4	5	6	7	8	總計
負載									
VA	30,000	-	30,000	-	5,000	-	3,000	500	68,500
I	78.7A	-	78.7A	-	13.1A	-	13.6A	2.3A	179.8A
相									
A	10,000	-	10,000	-	1,666	-	3,000	-	24,666
B	10,000	-	10,000	-	1,667	-	-	500	22,167
C	10,000	-	10,000	-	1,667	-	-	-	21,667

MP 電氣單線圖

客戶 CUSTOMER: 迦樂營造股份有限公司 用途 USER: 行政院農業委員會農田水利署 南埔圳等復健工程	核准 APPROVED BY: 設計課 阮家豪	審核 CHECKED BY: 設計課 謝啓彦	設計 DESIGNED BY: 設計課 阮家豪	繪圖 DRAWER: 設計課 劉逸婷	華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖
	<input type="checkbox"/> 保留圖	單位DM: 釐米 (mm)	工號 WORKING NO.: 113030701	規劃日期 DATE: 113年04月15日		張數 SHEET NO.: /	圖號 DWG. NO.: A01	版次 REV: A	