



負載	照明 1KVA	插座 180VAx2	插座 180VAx2	分離式冷氣 3HP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	合計(KVA)	4.720
											燈:	1.720
											力:	3.000
											熱:	0.000
AN(KVA)	1.000		0.360	1.500								2.860
BN(KVA)		0.360		1.500								1.860
CN(KVA)												

客戶  
CUSTOMER: 尊義光電科技有限公司

核准  
APPROVED BY: 審核  
CHECKED BY: 設計  
DESIGNED BY: 繪圖  
DRAWER:

設計課 設計課 設計課 設計課  
阮家豪 阮家豪 張逸凡 蔡子伶

保留圖 單位 Dim: 釐米 (mm)

CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.  
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 113040302 規劃日期 DATE: 113年04月16日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:10

版次  
REV

修正摘要  
SUMMARY

日期  
DATE

圖名  
TITLE:

系統單線圖

圖號  
DWG. NO.:

A06

版次  
REV: A

張數  
SHEET NO.:

/

用途  
USER: 伊達邵中正停車場  
興建統包工程