



負載	照明 1KVA	插座 180VAx2	插座 180VAx2	分離式冷氣 3HP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	合計(KVA)	4.720
											燈:	1.720
											力:	3.000
											熱:	0.000
AN(KVA)	1.000		0.360	1.500								2.860
BN(KVA)		0.360		1.500								1.860
CN(KVA)												

客戶
CUSTOMER: 尊義光電科技有限公司

核准
APPROVED BY: 設計
DESIGNED BY: 繪圖
DRAWER:

設計課 阮家豪
設計課 阮家豪
設計課 張逸凡
設計課 蔡子伶

保留圖 單位 Dm: 釐米 (mm)

CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 113040302 規劃日期 DATE: 113年04月16日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:10

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE: 系統單線圖

圖號
DWG. NO.: A06

版次
REV: A

張數
SHEET NO.: /

用途
USER: 伊達邵中正停車場
興建統包工程