



		<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 1F~6F A梯 7F~R3F A梯 BF~5F 弱電箱 6F~R2F 弱電箱 1F~8F 梯廳 </div>													
容量 (VA)		1500	1500	1500	900	900	900	900	1080	900	1080	900	1440		TOTAL
負載平衡 (VA)	AN	1500			900			900			1080				4380
	BN		1500			900			1080			900			4380
	CN			1500			900			900			1440		4740
	安培A	14A	14A	14A	9A	9A	9A	9A	10A	9A	10A	9A	13A		
TOTAL= 13500 VA= 42 A															

客戶 CUSTOMER: 興志水電工程行	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖	
用途 USER: 魚池鄉內池段集合住宅 新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	<input type="checkbox"/> 設計課 葉加均	工號 WORKING NO.: 113041001	規劃日期 DATE: 113年04月15日	圖號 DWG. NO.: A05	張數 SHEET NO.: /	版次 REV: A
					單位 Dn: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			