



L負載量(VA)																							
P負載力(HP)																							
電熱(KW)																							
TOTAL:(VA)	7040	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	
容量(A):	32A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A

表二九之三 集合住宅幹線負載需量計算: 22~23戶\*36% = 299640 VA \* 0.36 /220V= 491 A

客戶: 興志水電工程行

核准: 設計課 洪志勇  
 審核: 設計課 阮家豪  
 設計: 設計課 謝啓彥  
 繪圖: 設計課 葉加均

CH 華華機電股份有限公司  
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO LTD.  
 TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140  
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次: 修正摘要  
 REV: SUMMARY

日期: 日期  
 TITLE: 系統單線圖

用途: 魚池鄉內池段集合住宅  
 新建工程

工號: 113041001  
 規劃日期: 113年04月15日  
 案號: 比例  
 DRAWING NO.: 比例

單位: 釐米 (mm)  
 保留圖

圖號: A06  
 張數: /

版次: A