



L頁載重(VA)																								
P頁載力(HP)																								
電熱(KW)																								
TOTAL(VA)	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	
容量(A):	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	61A	
表二九之三四 集合住宅幹線負載量計算: 24~25戶*35% = 319200 VA * 0.35 /220V= 508 A																								

客戶 CUSTOMER: 興志水電工程行 用途 USER: 魚池鄉內池段集合住宅 新建工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 中華機電股份有限公司 CHAN-HUA TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖
	<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 Dn: 釐米 (mm)	工號 WORKING NO.: 113041001	規劃日期 DATE: 113年04月15日		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:	圖號 DWG. NO.: A06	張數 SHEET NO.: /