



電信設備  
15KW  
1KW  
1KW  
1KW  
1KW

R-180Vx2  
R-180Vx2

容量 (VA)	1500	1000	1000	1000	1000						TOTAL
負載平衡 (VA)	AN	1500									1500
	BN		1000			1000					2000
	CN			1000	1000						2000
	安培A	7A	5A	5A	5A	5A					
TOTAL= 5.5 KW= 9 A											

客戶 USER: 興志水電工程行	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 謝啓彥	繪圖 DRAWER: 設計課 葉加均	<p>CHAN HUA MACHINERY &amp; ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</p>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
用途 USER: 魚池鄉內池段集合住宅 新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 113041001	規劃日期 DATE: 113年04月15日		圖號 DWG. NO.: A02
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:	張數 SHEET NO.: /		