

CKT NO.	1	2	3	4	TOTAL
CAPACITY(VA)	484500	430000	70000	20000	1004500
CURRENT(A)	734.1	651.5	106.1	30.3	1522.0
LOAD(VA)	R	161498	143336	23332	334832
	S	161501	143332	23334	334834
	T	161501	143332	23334	334834
LOAD NAME	1PA	1PB	1PC	1PD	P:574.5HP H:430KVA

客戶 CUSTOMER: 北奇水電工程實業有限公司

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

盛華機電股份有限公司
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY: 日期 DATE:


圖名 TITLE: 1F系統單線圖

用途 USER: 天綫工業(股)公司


設計課 洪志勇
 設計課 阮家豪
 設計課 張逸凡
 設計課 黃俊維

工號 WORKING NO.: 113042202 規劃日期 DATE: 113年05月15日

圖號 DWG. NO.: LA02 版次 REV: A



MITSUBISHI ACB
1P PANEL(總開關)控制圖



客戶 CUSTOMER:	北奇水電工程實業有限公司			中華機械電氣股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統控制圖		
用途 USER:	天綫工業(股)公司 廠房新建工程				工號 WORKING NO.: 113042202 案號 DRAWING NO.:	規劃日期 DATE: 113年05月15日 比例 SCALE: 1:25			圖號 DWG. NO.:	LC03	版次 REV:
	<input type="checkbox"/> 保留圖 單位 DIM: 釐米 (mm)							張數 SHEET NO.:	/		