


CKT NO.	1	2	3	4	5	6
CAPACITY(VA)	1000	2000	2000	2000	2000	5500
CURRENT(A)	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	8.4
LOAD(VA)	R	334	666	666	666	1834
	S	333	667	667	667	1833
	T	333	667	667	667	1833
LOAD NAME	冷卻機1HP	冷卻機2HP	輸送機2HP	切片機2HP	切片機2HP	冷卻機5.5HP

	7	8	9	10	11	12	TOTAL
	50000	60000	75000	90000	195000		484500
	76.0	91.2	114.0	136.7	296.3		734.1
	16666	20000	25000	30000	65000		161498
	16667	20000	25000	30000	65000		161501
	16667	20000	25000	30000	65000		161501
	混合機50HP	切片機60HP	空壓機75HP	控合機90HP	冷卻機195HP	SPARE	P:484.5HP

客戶 CUSTOMER: 北奇水電工程實業有限公司	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 張逸凡	繪圖 DRAWER: 設計課 黃俊維	中華機械電氣股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 1F系統單線圖
用途 USER: 天綫工業(股)公司 廠房新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖 單位: 釐米 (mm)					工號 WORKING NO.: 113042202	規劃日期 DATE: 113年05月15日	比例 SCALE: 1:25	圖號 DWG. NO.: LA02
					案號 DRAWING NO.:			張數 SHEET NO.:	/



盤內照明

盤名	盤名
1PB	2P
1PA	2PA
	3P

客戶 CUSTOMER: 北奇水電工程實業有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	中華機械電器股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統控制圖	
用途 USER: 天綫工業(股)公司 廠房新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡	設計課 黃俊維		工號 WORKING NO.: 113042202	規劃日期 DATE: 113年05月15日			圖號 DWG. NO.: LC02
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:25				張數 SHEET NO.: /	