



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	720	540	540	540	720	720	540	540	540	540	720	720	900	720	1000				10720
CURRENT(A)	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.8	3.8	4.7	3.8	5.3				34.0
LOAD(VA)	RS	360		270			360	360		270	270	360	360		360	500				3740
	ST	360	360		270	270		360	270		270		360	450		500				3740
	RT		360	270		270	360		270	270		360		450	360					3240
LOAD NAME	總機 180VAx4	總機 180VAx4	總機 180VAx3	總機 180VAx3	總機 180VAx3	總機 180VAx4	總機 180VAx4	總機 180VAx3	總機 180VAx3	總機 180VAx3	總機 180VAx3	總機 180VAx4	總機 180VAx4	總機 180VAx5	總機 180VAx4	總機 1KVA	潮濕器	SPARE	SPARE	L:10.72KVA

客戶 CUSTOMER: 北奇水電工程實業有限公司

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

設計課 洪志勇  
設計課 阮家豪  
設計課 張逸凡  
設計課 黃俊維

保留圖 單位 DIM: 釐米 (mm)

CH 華華機電股份有限公司  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.  
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 113042202 規劃日期 DATE: 113年05月15日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:25

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY

日期 DATE: 圖名 TITLE: 1F系統單線圖

圖號 DWG. NO.: LA01 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /

用途 USER: 天綫工業(股)公司 廠房新建工程