



1ø3w  
220-110 V  
結寮KWH新申設電錶



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	5000	5060		1672	836	3300	3300		24800
CURRENT(A)	25	23		7.6	3.8	6	15		115
LOAD(VA)	R	2500	2530	836	418	600			8550
	S	2500	2530	836	418		1650		8000
	T								8250
LOAD NAME	冷藏庫 5KVA	井水泵 5.06KVA (3HP)	互聯開關 220V (電力總盤)	擾流風扇*30台 6.67KVA / 220V (9HP)	洗模組加壓機*1 1.6KVA (2HP) 220v	全區小米插座 110V (CMC 6A/110V)	生活水加壓機*1台 110V(0.5HP)		L:24.8KVA

客戶 CUSTUMER: 登久企業有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:		版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 113042901	規劃日期 DATE: 113年5月17日		圖號 DWG. NO.: A01
	保留圖		單位 單位 DM: 釐米 (mm)			案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:10		版次 REV: A
									張數 SHEET NO.: /



客戶 CUSTOMER: 登久企業有限公司		核准 APPROVED BY:		審核 CHECKED BY:		設計 DESIGNED BY:		繪圖 DRAWER:		 <b>中華機械電氣股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號		版次 REV	修正摘要 SUMMARY		日期 DATE	圖名 TITLE: 系統控制圖	
用途 USER: 昇陽綠能環控盤		設計課 洪志勇		設計課 謝啓彥		設計課 阮家豪		設計課 阮家豪		工 號 WORKING NO.: 113042901		規劃日期 DATE: 113年05月07日				圖 號 DWG. NO.: C01	
										案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:10				版次 REV: A	
		<input type="checkbox"/> 保留圖				單 位 DM: 釐米 (mm)										張 數 SHEET NO.: /	

