


CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY(VA)	900	540	540	540	360				2160	1260	6300
CURRENT(A)	7.5	4.5	4.5	4.5	3.0				9.0	6.0	27.0
LOAD(VA)	R			540					1080	720	3240
	S	540			360				540	540	1980
	T		540						540		1080
LOAD NAME	插座 180VAx5	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	廁所插座 180VAx2	消防回路	SPARE	SPARE	2RA	3RA	L:6.3KVA

客 戶 CUSTOMER:	科源機電工程股份有限公司	核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div>建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:	系統單線圖	
用 途 USER:	登錫精密企業有限公司 廠辦新建機電工程	<div>設計課 洪志勇</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>設計課 謝啓彥</div>	<div>設計課 劉家文</div>	工 號 WORKING NO.: 113060701	規劃日期 DATE: 113年06月21日			圖 號 DWG. NO.:	A11	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE: 1:1			張 數 SHEET NO.:	/	