



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	874	1500	8800	1500	1500	1500			15674
CURRENT(A)	4.0	6.8	40.0	6.8	6.8	6.8			46.8
LOAD(VA)	R	874				1500			2374
	S		1500		1500				3000
	T			8800	1500				10900
LOAD NAME	日光燈 38W-1x23	飲水機專插 1.5KW	電熱熱水爐 8.8KW	分離式冷氣 1.5HP	分離式冷氣 1.5HP	分離式冷氣 1.5HP	SPARE	SPARE	L:0.874KVA P:4.5HP H:10.3KW

客戶
CUSTOMER: 科源機電工程股份有限公司

用途
USER: 登揚精密企業有限公司
廠辦新建機電工程

核准
APPROVED BY:

設計課
洪志勇

審核
CHECKED BY:

設計課
阮家豪

設計
DESIGNED BY:

設計課
謝啓彥

繪圖
DRAWER:

設計課
劉家文

建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號
WORKING NO.: 113060701

案號
DRAWING NO.:

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE:

系統單線圖

圖號
DWG. NO.:

張數
SHEET NO.:

A10

版次
REV:

A

/