



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	30000	30000	30000	30000	7500	7500	2000	2000	2000	141000
CURRENT(A)	45.6	45.6	45.6	45.6	11.4	11.4	3	3	3	213.5
LOAD(VA)	R	10000	10000	10000	10000	2500	2500	666.6	666.6	46999.8
	S	10000	10000	10000	10000	2500	2500	666.7	666.7	47000.1
	T	10000	10000	10000	10000	2500	2500	666.7	666.7	47000.1
LOAD NAME	環保機 30HP	離心機 30HP	離心機 30HP	離心機 30HP	冷卻循環泵 7.5HP	天車 7.5HP	循環泵 2HP	循環泵 2HP	冷卻水塔 2HP	P-139HP

客戶 CUSTOMER: 科源機電工程股份有限公司

用途 USER: 登揚精密企業有限公司
廠辦新建機電工程

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 劉家文
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 113060701 規劃日期 DATE: 113年06月21日
案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:1

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE: 系統單線圖

圖號 DWG. NO.: A05 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /