



CKT NO.	1	2	3	4	5	TOTAL
CAPACITY(VA)	20000	5000	5000	3000	3000	36000
CURRENT(A)	30.4	7.6	7.6	4.5	4.5	55
LOAD(VA)	R	6666	1666	1666	1000	11998
	S	6667	1667	1667	1000	12001
	T	6667	1667	1667	1000	12001
LOAD NAME	爐冷卻系統機 20HP	解爐油壓控制 5HP	解爐油壓控制 5HP	油壓泵 2HP	油壓泵 2HP	P:34HP

客戶 CUSTOMER:	科源機電工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖
用途 USER:	登揚精密企業有限公司 廠辦新建機電工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 劉家文		工號 WORKING NO.: 113060701	規劃日期 DATE: 113年06月21日	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:1	圖號 DWG. NO.: A05
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位: 釐米 (mm)						張數 SHEET NO.: /	