


CKT NO.	LOAD DESCRIPTION	VOLTAGE	CONN. LOAD	PHASE BALANCE			CIRCUIT BREAKER POLE-FRAME-TRIP	MCCB Icu kA	CURR -ENT AMP	WIRE SIZE	GROUND SIZE	PIPE mm	REMARK
				A	B	C							
P308A	3ø4W 380/220V												
1	專插 R1.5KW	220	1500	1500			RCBO 2 50 20	15	6.8	2-5.5	1.6	16ø	
2	專插 R1.5KW	220	1500		1500		RCBO 2 50 20	15	6.8	2-5.5	1.6	16ø	
3	四半門上凍下藏立式冰箱	220	1540			1540	RCBO 2 50 20	15	7	2-5.5	1.6	16ø	
4	專插 R1.5KW	220	1500	1500			RCBO 2 50 20	15	6.8	2-5.5	1.6	16ø	
5	專插 R1.5KW	220	1500		1500		RCBO 2 50 20	15	6.8	2-5.5	1.6	16ø	
6	工作台冰箱 4A	220	880			880	RCBO 2 50 20	15	4	2-5.5	1.6	16ø	
7	專插 R1.5KW	220	1500	1500			RCBO 2 50 20	15	6.8	2-5.5	1.6	16ø	
8	工作台冰箱 4A	220	880		880		RCBO 2 50 20	15	4	2-5.5	1.6	16ø	
9	450磅製冰機 850W	220	850			850	RCBO 2 50 20	15	3.9	2-5.5	1.6	16ø	
10	工作台冰箱 4A	220	880	880			RCBO 2 50 20	15	4	2-5.5	1.6	16ø	
11	四半門上凍下藏立式冰箱 7A	220	1540		1540		RCBO 2 50 20	15	7	2-5.5	1.6	16ø	
12	四半門上凍下藏立式冰箱 7A	220	1540			1540	RCBO 2 50 20	15	7	2-5.5	1.6	16ø	
13	雙半門立式冷藏冰箱 5A	220	1100	1100			RCBO 2 50 20	15	5	2-5.5	1.6	16ø	
14	保溫湯爐 1.8KW	220	1800		1800		RCBO 2 50 20	15	8.2	2-5.5	1.6	16ø	
15	工作台冰箱 4A	220	880			880	RCBO 2 50 20	15	4	2-5.5	1.6	16ø	
16	沙拉工作台冰箱 4A	220	880	880			RCBO 2 50 20	15	4	2-5.5	1.6	16ø	
17	SPARE	220	*	*			RCBO 2 50 20	15					
	TOTAL	380	20270	7360	7220	5690	3 100 60	15	33.5	XLPE4-14	8.0	E39	



客戶 CUSTOMER: 鉅展企業社	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	華華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	用途 USER: 國道清水服務區增改建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡		設計課 黃竣清	工號 WORKING NO.: 113071101	規劃日期 DATE: 113年07月17日	圖號 DWG. NO.: A03
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20			張數 SHEET NO.: /	